

Spett.le Sindaco del Comune di ACRI
protocollo.acri@pec.it

Spett.le Sindaco del Comune di Santa Sofia D'Epiro
ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it

Spett.le Sindaco del Comune di San Demetrio Corone
sindaco.sandemetriocorone@asmepec.it

Spett.le Sindaco del Comune di VACCARIZZO ALBANESE
tecnico.vaccarizzoalbanese@asmepec.it

Spett.le Sindaco del Comune di SAN COSMO ALBANESE
tecnico.sancosmoalbanese@asmepec.

Spett.le Sindaco del Comune di SAN GIORGIO ALBANESE
tecnico.sangiorgioalbanese@asmepec.

Spett.le Sindaco del Comune di BISIGNANO
comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Spett.le Sindaco del Comune di ROSE
protocollo.comune.rose.cs@pec.it

Spett.le Sindaco del Comune di LUZZI
ufficiotecnico@comunediluzzi.legalmail.it
p.c. ACQUE POTABILI
apservizidricintegrati@legalmail.it

p. c. Ufficio del Governo della Prefettura di Cosenza
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza, li 11.02.2021 Prot. 112

Oggetto: Blocco impianto di potabilizzazione "Trionto".

Con la presente si comunica che, la qualità dell'acqua grezza in ingresso presso l'impianto in oggetto ha registrato alti valori di torpidità, pertanto il processo di potabilizzazione dell'acqua è stato interrotto alle ore 01,30 circa di oggi, giovedì 11.02.2021 e l'erogazione sarà garantita fino alle ore 07,00 di oggi, giovedì 11.02.2021

Il ns. personale impegnato nella gestione dell'impianto è già intervenuto effettuando tutte le operazioni gestionali possibili, al fine di rendere l'impianto predisposto al ritorno a pieno regime non appena gli strumenti di misura installati registreranno valori chimico - fisici compatibili con il processo di potabilizzazione.

I comuni di: ROSE-BISIGNANO e LUZZI, saranno serviti da solo Campo Pozzi Mucone.

Distinti Saluti

Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza
Geom. Bernardino Costanzo